

Sprue Safety Products Ltd.
Vanguard Centre
Sir William Lyons Road
Coventry CV4 7EZ UK



Tel +44 (0)2476 323232
Fax +44 (0)2476 693610
Email info@sprue.com
Web www.sprue.com

Prestatieverklaring (SADOPWSM-F-1EU)

Volgens bouwproductenverordening EU nr. 305/2011

Sprue Safety Products – FireAngel WSM-F-1EU

1. Productserie:

FireAngel WSM-F-1EU

2 Toepassing

Netgevoede optische rookmelder voor gebruik in gebouwen met een woonfunctie, draadloos koppelbaar

3 Naam, geregistreeerde handelsnaam en adres van de producent:

Cicam Manufacturing Company Ltd, Block 12, Antuoshan High-tech Industrial Park, Xinsha Road,
Shajing Street, Baoan District, Shenzhen City, China. 518104

4 Naam, adres gevlmachtigde vertegenwoordiger:

Sprue Safety Products Europe Ltd
Unit 6 Carter Court
Davy Way Waterwells Business Park
Quedgeley
Gloucester, GL2 2DE, Groot-Brittannië

5 Systemen of systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestaties van het bouwproduct zoals bedoeld in bijlage Annex V

System 1

6 Prestatieverklaring met betrekking tot een bouwproduct overeenkomstig de geharmoniseerde norm:

BS EN 14604:2005 +AC:2008

Conformiteitscertificaat:

0086-CPR-557790

Products That
Save Lives
A SPRUE AEGIS plc company

BRK
DICON™
FireAngel®
First Alert

Registered Office Bridge House, 4
Borough High Street, London SE1 9QR

Registered No 3641019

VAT No GB 765 3419 14

Sprue Safety Products Ltd.
Vanguard Centre
Sir William Lyons Road
Coventry CV4 7EZ UK



Tel +44 (0)2476 323232
Fax +44 (0)2476 693610
Email info@sprue.com
Web www.sprue.com

Gecertificeerd door:

BSI, Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes, MK5 8PP, UK

De prestatieverklaring heeft betrekking op een bouwproduct welke is opgenomen in een geharmoniseerde norm en de aangemelde instantie heeft de initiële inspectie van het product en de initiële inspectie van de fabriek uitgevoerd.

7 Aangegeven prestaties

Alle vereisten inclusief essentiële kenmerken en bijbehorende prestaties voor het gebruiksdoel of -doelen zoals beschreven in punt 2 en overeenkomstig de essentiële kenmerken zoals opgesomd in de onderstaande tabel (punt 8)

8 De prestaties van de producten zoals geïdentificeerd in de punten 1 en 2 komen overeen met de aangegeven prestaties in punt 7

omschrijving	EN14604:2005	Prestaties
Nominale condities voor activering/gevoeligheid, responsvertraging (responsstijd) en prestaties in geval van brand	4.12, 4.18, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.15, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20	Goedgekeurd Opm: a
Bedrijfszekerheid	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.19, 5.11, 5.16, 5.22, 5.23, 5.24	Goedgekeurd Opm: b), c)
Tolerantie voor voedingsspanning	5.21	Goedgekeurd
Prestaties betrouwbaarheid: responsstijd, temperatuurbestendigheid	5.7, 5.8	Goedgekeurd
Prestaties betrouwbaarheid: trillingsbestendigheid	5.12, 5.13	Goedgekeurd
Prestaties betrouwbaarheid: vochtbestendigheid	5.9	Goedgekeurd
Prestaties betrouwbaarheid: corrosiebestendigheid	5.10	Goedgekeurd
Prestaties betrouwbaarheid: elektrische stabiliteit	5.14	Goedgekeurd
Kampeervoertuigen	Annex L	NVT

Products That
Save Lives

A SPRUE AEGIS plc company

BRK
DICON™
FireAngel®
First Alert

Registered Office Bridge House, 4
Borough High Street, London SE1 9QR

Registered No 3641019
VAT No GB 765 3419 14

Sprue Safety Products Ltd.

Vanguard Centre
Sir William Lyons Road
Coventry CV4 7EZ UK



sprue
safety products

Tel +44 (0)2476 323232

Fax +44 (0)2476 693610

Email info@sprue.com

Web www.sprue.com

a) Van producten beschreven in deze bouwproductenverordening worden verondersteld te werken in het geval van brand voordat een de werking beïnvloeden. Er is geen vereiste met betrekking tot het functioneren wanneer blootgesteld aan brand.

b) Artikel 4.5 is alleen van toepassing voor rookmelders indien de kalibratie na de fabricage aangepast kan worden door de gebruiker; een evaluatie is niet uitgevoerd.

c) Artikel 4.13, 4.14 en 5.22 gelden alleen voor rookmelders met een voorziening voor vervangbare batterijen; een evaluatie is niet uitgevoerd.

I Ballinger

Certification Manager (October 2015)

Document ref – SADOPWSM-F-1EU revA

Products That
Save Lives

A SPRUE AEGIS plc company

BRK
DICON™
FireAngel®
First Alert®

Registered Office Bridge House, 4
Borough High Street, London SE1 9QR

Registered No 3641019

VAT No GB 765 3419 14