

CERTIFICAT / CERTIFICATE N° 1116.Q.020

délivré pour le dispositif d'alarme de fumée
delivered for the smoke alarm device

Marque commerciale / Brand name : FireAngel
Référence commerciale / Commercial reference :
FA6120 (FireAngel) / AE6620 (AngelEye)

Caractéristiques techniques / Technical characteristics	
Source principale d'alimentation <i>Normal power source</i>	Batterie 10 ans (non remplaçable) / Battery 10 years (non-replaceable)
Type de montage <i>Type of mounting</i>	Mur / Plafond <i>Wall / Ceiling</i>
Liaison radio <i>Radio link</i>	Non <i>No</i>
Options avec exigences / Options with requirements:	
Indicateur d'alarme individuelle / Individual alarm indicator	Oui/ Yes
Raccordement à des dispositifs auxiliaires externes / Connection of external ancillary devices	Non/ No
Dispositif d'alarme de fumée interconnectable / Inter-connectable smoke alarm device	Non/ No
Dispositif de neutralisation d'alarme / Alarm silence facility	Oui/ Yes
D.A.F. destiné aux véhicules de type camping-cars / Smoke alarm device for leisure accommodation vehicles	Oui/ Yes

Commercialisée par / Marketed by: **FireAngel Safety Technology Limited**

Adresse / Address :

Vanguard Centre, Sir William Lyons Road, Coventry, CV4 7EZ, Royaume Uni / United Kingdom

Essais de type initiaux réalisés conformément au référentiel
Initial type testing performed in accordance with

Vfdb 14-01 : 2010

Certificat CPR associé
Associated CPR certificate

1116-CPR-151

Ce certificat annule et remplace tout certificat antérieur.
This certificate cancels and replaces all the previous certificate.

Date de prise d'effet / Date of establishment : **03/02/2022**
Date de fin de validité / Date of end of validity : **02/02/2025**


Amaury LECUETTE
JFR Directeur CNPP Cert. / CNPP Cert. Manager